



**Схема теплоснабжения
муниципального образования
«Невельский городской округ»
на период до 2035 года
(актуализация на 2023 год)**

Приложение 1

Гидравлический расчет тепловых сетей

Таблица 1. Гидравлический расчет тепловых сетей от источников тепловой энергии на территории МО «Невельский городской округ»

Наименование начала участка	Наименование конца участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Внутренний диаметр обратного трубопровода, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч	Давление в начале подающего, м	Давление в конце подающего, м	Давление в начале обратного, м	Давление в конце обратного, м
Центральная районная котельная, контур "Север"										
ЦРК Северный контур	УТ1-1	11,58	0,52	0,52	519,82	-518,71	55,00	54,30	39,32	40,00
УТ1-1	Разв.-38	33,14	0,52	0,52	519,82	-518,71	54,30	52,51	37,61	39,32
УТ1-3	Советская улица, 55 Образовани	15,12	0,08	0,08	5,19	-5,19	51,94	52,03	37,37	37,22
УТ1-3	УТ1-5	106,94	0,52	0,52	513,75	-512,64	51,94	48,93	34,45	37,22
УТ1-5	Разв.-1	49,56	0,15	0,15	32,16	-31,60	48,93	49,13	34,97	34,45
Разв.-1	Советская улица, 53 МКД	15,04	0,08	0,08	6,77	-6,77	49,13	49,35	35,30	34,97
Разв.-1	УТ1-8	177,68	0,15	0,15	25,39	-24,83	49,13	50,34	36,86	34,97
УТ1-8	Советская улица, 49 МКД	13,78	0,08	0,08	7,19	-7,19	50,34	49,92	36,56	36,86
УТ1-8	УТ1-9	128,28	0,15	0,15	18,20	-17,64	50,34	51,20	37,98	36,86
УТ1-9	Советская улица, 47 МКД	13,80	0,08	0,08	8,65	-8,65	51,20	50,75	37,69	37,98
УТ1-9	УТ1-10	94,98	0,15	0,15	9,55	-8,99	51,20	52,06	38,89	37,98
УТ1-10	Советская улица, 45 МКД	42,15	0,08	0,08	2,08	-2,08	52,06	51,41	38,27	38,89
УТ1-10	Разв.-5	11,85	0,15	0,15	7,47	-6,91	52,06	52,17	39,00	38,89
Разв.-5	УТ1-11	48,17	0,08	0,08	2,04	-2,04	52,17	53,41	40,28	39,00
УТ1-11	Разв.-7	40,32	0,08	0,08	1,00	-1,00	53,41	54,26	41,13	40,28
Разв.-7	Советская улица, 20а ДЭС "СРЗ"	4,19	0,07	0,07	1,00	-1,00	54,26	54,60	41,47	41,13
Разв.-5	Советская улица, 43 Пожарный о	76,46	0,08	0,08	5,43	-4,87	52,17	52,37	39,52	39,00
УТ1-5	УТ1-7	30,55	0,52	0,52	481,58	-481,04	48,93	48,26	33,86	34,45
УТ1-7	Школьная улица, 1а С/зал "Севе	55,05	0,08	0,08	2,96	-2,96	48,26	45,70	31,36	33,86
УТ1-7	УТ1-12	28,46	0,52	0,52	478,62	-478,07	48,26	48,36	34,00	33,86
УТ1-13	Разв.-40	64,50	0,08	0,08	10,42	-10,42	47,78	46,50	33,32	33,52

Наименование начала участка	Наименование конца участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Внутренний диаметр обратного трубопровода, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч	Давление в начале подающего, м	Давление в конце подающего, м	Давление в начале обратного, м	Давление в конце обратного, м
УТ1-13	УТ1-14	65,01	0,52	0,52	468,20	-467,65	47,78	49,27	35,13	33,52
УТ1-14	Школьная улица, 5 Д/с "Журавуш	55,13	0,08	0,08	10,54	-10,54	49,27	47,87	34,67	35,13
УТ1-14	УТ1-15	106,50	0,52	0,52	457,66	-457,11	49,27	48,60	34,66	35,13
УТ1-15	УТ1-16	9,36	0,13	0,13	30,38	-30,38	48,60	47,95	34,11	34,66
УТ1-16	Школьная улица, 53 МКД	23,34	0,15	0,15	8,27	-8,27	47,95	47,84	34,02	34,11
УТ1-16	УТ1-17	30,67	0,13	0,13	19,38	-19,38	47,95	44,17	30,49	34,11
УТ1-17	Школьная улица, 49 МКД	14,55	0,07	0,07	5,15	-5,15	44,17	43,27	29,69	30,49
УТ1-17	Школьная улица, 47 МКД в2	7,78	0,07	0,07	4,52	-4,52	44,17	40,75	27,11	30,49
УТ1-17	УТ1-18	29,25	0,10	0,10	9,71	-9,71	44,17	44,49	30,93	30,49
УТ1-18	Школьная улица, 47 МКД в1	7,78	0,07	0,07	4,52	-4,52	44,49	41,33	27,83	30,93
УТ1-18	Школьная улица, 45 МКД	10,42	0,07	0,07	5,19	-5,19	44,49	44,43	30,95	30,93
УТ1-15	УТ1-22	390,73	0,52	0,52	427,28	-426,73	48,60	49,78	36,46	34,66
УТ1-22	УТ1-34	7,48	0,21	0,21	18,19	-18,19	49,78	50,12	36,80	36,46
УТ1-33	Советская улица, 19а МКД	54,26	0,08	0,08	2,27	-2,27	50,59	50,95	37,75	37,35
УТ1-33	Советская улица, 17а МКД	163,22	0,08	0,08	2,27	-2,27	50,59	51,17	38,07	37,35
УТ1-34	Разв.-17	100,30	0,15	0,15	13,65	-13,65	50,12	49,23	36,03	36,80
Разв.-17	Советская улица, 21а МКД	5,94	0,05	0,05	2,27	-2,27	49,23	50,02	36,88	36,03
Разв.-17	УТ1-35	80,64	0,13	0,13	11,38	-11,38	49,23	49,04	36,01	36,03
УТ1-35	Советская улица, 23а МКД	6,74	0,05	0,05	2,27	-2,27	49,04	49,94	36,98	36,01
УТ1-35	УТ1-36	57,48	0,13	0,13	9,12	-9,12	49,04	49,55	36,59	36,01
УТ1-36	Советская улица, 25а МКД	9,27	0,05	0,05	2,27	-2,27	49,55	50,34	37,50	36,59
УТ1-36	УТ1-37	338,47	0,10	0,10	6,85	-6,85	49,55	49,23	37,13	36,59
УТ1-22	УТ1-21	7,70	0,21	0,21	73,42	-73,42	49,78	49,33	36,05	36,46

Наименование начала участка	Наименование конца участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Внутренний диаметр обратного трубопровода, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч	Давление в начале подающего, м	Давление в конце подающего, м	Давление в начале обратного, м	Давление в конце обратного, м
УТ1-21	УТ1-20	19,76	0,10	0,10	44,88	-44,88	49,33	47,79	36,39	36,05
УТ1-20	УТ1-19	90,99	0,15	0,15	29,50	-29,50	47,79	47,19	36,27	36,39
УТ1-19	Школьная улица, 79А МКД	44,51	0,08	0,08	8,31	-8,31	47,19	45,57	35,13	36,27
УТ1-19	УТ1-18	147,61	0,15	0,15	21,19	-21,19	47,19	46,59	36,09	36,27
УТ1-18	Школьная улица, 77 МКД	26,04	0,07	0,07	2,00	-2,00	46,59	44,00	33,52	36,09
УТ1-18	УТ1-17	50,78	0,15	0,15	19,19	-19,19	46,59	46,50	36,11	36,09
УТ1-17	Школьная улица, 79 МКД	17,85	0,08	0,08	6,92	-6,92	46,50	46,01	35,75	36,11
УТ1-17	УТ1-16	151,64	0,15	0,15	12,27	-12,27	46,50	45,96	35,72	36,11
УТ1-16	Школьная улица, 54 жилой дом	94,86	0,04	0,04	0,88	-0,88	45,96	38,52	28,83	35,72
УТ1-16	Школьная улица, 42 СОШ №2	274,60	0,10	0,10	11,38	-11,38	45,96	40,59	32,25	35,72
УТ1-20	УТ1-23	97,10	0,10	0,10	15,38	-15,38	47,79	37,90	27,60	36,39
УТ1-23	Школьная улица, 85 МКД	15,08	0,08	0,08	8,35	-8,35	37,90	39,51	29,37	27,60
УТ1-23	УТ1-27	43,41	0,07	0,07	7,04	-7,04	37,90	36,15	26,43	27,60
УТ1-27	Школьная улица, 87 МКД	20,76	0,08	0,08	7,04	-7,04	36,15	38,41	28,85	26,43
УТ1-21	ТК-4	32,12	0,13	0,13	28,54	-28,54	49,33	49,04	36,10	36,05
ТК-4	УТ1-25	57,81	0,13	0,13	28,54	-28,54	49,04	49,07	36,73	36,10
УТ1-25	Разв.-26	10,61	0,06	0,06	22,58	-22,58	49,07	46,49	38,13	36,73
Разв.-26	Школьная улица, 93 МКД	2,36	0,05	0,05	14,23	-14,23	46,49	46,03	38,71	38,13
Разв.-26	Школьная улица, 89 МКД	11,44	0,06	0,06	8,35	-8,35	46,49	43,10	35,33	38,13
УТ1-25	Школьная улица, 95А МКД	25,75	0,07	0,07	5,96	-5,96	49,07	48,62	36,52	36,73
УТ1-22	Разв.-27	205,25	0,41	0,41	335,66	-335,11	49,78	49,98	37,36	36,46
Разв.-27	УТ1-27	114,83	0,41	0,41	335,66	-335,11	49,98	49,49	37,26	37,36
УТ1-27	Школьная улица, 97, 97А МКД	41,54	0,08	0,08	8,85	-8,85	49,49	48,16	36,43	37,26

Наименование начала участка	Наименование конца участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Внутренний диаметр обратного трубопровода, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч	Давление в начале подающего, м	Давление в конце подающего, м	Давление в начале обратного, м	Давление в конце обратного, м
УТ1-27	УТ1-28	242,92	0,41	0,41	326,81	-326,27	49,49	44,26	32,82	37,26
УТ1-28	Насосная 70 лет Октября	73,87	0,15	0,15	93,66	-93,12	44,26	49,54	42,01	32,82
Насосная 70 лет Октября	УТ1-29	75,94	0,15	0,15	16,00	-16,00	52,00	50,79	40,92	42,01
УТ1-29	УТ1-31	336,58	0,10	0,10	16,00	-16,00	50,79	48,42	43,15	40,92
УТ1-31	Советская улица, 3	18,87	0,08	0,08	7,66	-7,66	48,42	47,85	42,74	43,15
УТ1-31	УТ1-32	94,13	0,08	0,08	8,34	-8,34	48,42	49,73	45,46	43,15
УТ1-32	Разв.-33	18,78	0,08	0,08	8,34	-8,34	49,73	49,02	44,96	45,46
Разв.-33	Советская улица, 5	2,29	0,05	0,05	6,95	-6,95	49,02	48,86	45,04	44,96
Разв.-33	Советская улица, 7	16,74	0,05	0,05	1,38	-1,38	49,02	49,13	45,14	44,96
Насосная 70 лет Октября	УТ1-30	20,65	0,21	0,21	77,66	-77,12	52,00	51,33	41,48	42,01
УТ1-30	Разв.-36	11,68	0,08	0,08	12,88	-12,88	51,33	51,33	41,78	41,48
УТ1-30	УТ1-39	13,03	0,21	0,21	64,78	-64,23	51,33	52,70	42,91	41,48
УТ1-39	Северная улица, 20	35,35	0,08	0,08	14,31	-14,31	52,70	52,53	43,86	42,91
УТ1-39	УТ1-40	21,90	0,21	0,21	49,74	-49,19	52,70	51,68	41,95	42,91
УТ1-40	улица 70 лет Октября, 1	66,93	0,10	0,10	20,23	-20,23	51,68	50,69	42,42	41,95
УТ1-40	УТ1-41	62,36	0,15	0,15	12,24	-11,69	51,68	52,37	42,70	41,95
УТ1-43	улица 70 лет Октября, 3	37,04	0,08	0,08	7,73	-7,73	54,98	55,05	45,89	45,47
УТ1-43	улица 70 лет Октября, 7 д/с "С	98,81	0,08	0,08	4,51	-3,96	54,98	53,76	44,53	45,47
УТ1-40	УТ1-44(2)	537,84	0,13	0,13	17,27	-17,27	51,68	57,49	49,80	41,95
УТ1-44(2)	УТ1-44	54,64	0,13	0,13	17,27	-17,27	57,49	52,91	45,44	49,80
УТ1-44	улица 70 лет Октября, 5	29,99	0,10	0,10	10,42	-10,42	52,91	50,70	43,38	45,44
УТ1-44	улица 70 лет Октября, 11	10,78	0,07	0,07	3,42	-3,42	52,91	57,37	49,93	45,44
УТ1-44	улица 70 лет Октября, 9	9,02	0,07	0,07	3,42	-3,42	52,91	50,66	43,21	45,44
УТ1-28	УТ1-45	138,99	0,41	0,41	233,15	-233,15	44,26	46,48	35,27	32,82

Наименование начала участка	Наименование конца участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Внутренний диаметр обратного трубопровода, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч	Давление в начале подающего, м	Давление в конце подающего, м	Давление в начале обратного, м	Давление в конце обратного, м
УТ1-45	Железнодорожная улица, 69 МКД	23,63	0,08	0,08	8,50	-8,50	46,48	44,38	33,43	35,27
УТ1-45	Разв.-37	121,96	0,41	0,41	224,65	-224,65	46,48	49,51	38,48	35,27
Разв.-37	Церковь	6,93	0,05	0,05	0,73	-0,73	49,51	47,62	36,60	38,48
Разв.-37	УТ1-46	61,86	0,41	0,41	223,92	-223,92	49,51	48,36	37,43	38,48
УТ1-46	Железнодорожная улица, 61 МКД	55,52	0,08	0,08	8,46	-8,46	48,36	44,48	34,16	37,43
УТ1-46	УТ1-47	72,66	0,41	0,41	215,46	-215,46	48,36	45,97	35,14	37,43
УТ1-47	Железнодорожная улица, 51 МКД	30,32	0,08	0,08	8,35	-8,35	45,97	44,24	33,74	35,14
УТ1-47	УТ1-48	103,97	0,41	0,41	207,11	-207,11	45,97	45,13	34,44	35,14
УТ1-48	Железнодорожная улица, 49 МКД	29,06	0,08	0,08	8,35	-8,35	45,13	42,66	32,28	34,44
УТ1-48	УТ1-49	218,76	0,41	0,41	198,77	-198,77	45,13	53,02	42,59	34,44
УТ1-49	УТ1-50	19,15	0,21	0,21	47,28	-47,28	53,02	54,55	44,17	42,59
УТ1-50	Очистные сооружения, Северная	36,92	0,05	0,05	3,89	-3,89	54,55	55,75	46,60	44,17
УТ1-50	УТ1-53	184,48	0,21	0,21	43,38	-43,38	54,55	48,13	38,13	44,17
УТ1-53	улица Победы, 1 МКД	8,33	0,05	0,05	6,15	-6,15	48,13	47,30	38,00	38,13
УТ1-53	УТ1-54	22,96	0,18	0,18	37,23	-37,23	48,13	51,01	41,08	38,13
УТ1-54	УТ1-51	52,03	0,13	0,13	17,92	-17,92	51,01	53,01	43,29	41,08
УТ1-54	УТ1-55	45,96	0,10	0,10	19,31	-19,31	51,01	50,71	41,59	41,08
УТ1-55	улица Победы, 5 МКД	12,31	0,07	0,07	10,27	-10,27	50,71	49,70	40,94	41,59
УТ1-55	улица Победы, 3 МКД	7,59	0,07	0,07	9,04	-9,04	50,71	48,42	39,47	41,59
УТ1-51	УТ1-56	15,53	0,07	0,07	9,73	-9,73	53,01	51,51	42,19	43,29
УТ1-56	Магазин (Победы, 5)	3,36	0,05	0,05	0,50	-0,50	51,51	51,51	42,20	42,19
УТ1-56	улица Победы, 18 МКД	18,53	0,07	0,07	9,23	-9,23	51,51	51,30	42,42	42,19
УТ1-51	УТ1-52	23,67	0,07	0,07	8,19	-8,19	53,01	53,83	44,55	43,29

Наименование начала участка	Наименование конца участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Внутренний диаметр обратного трубопровода, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч	Давление в начале подающего, м	Давление в конце подающего, м	Давление в начале обратного, м	Давление в конце обратного, м
УТ1-52	улица Победы, 2А Библиотека	2,34	0,05	0,05	0,69	-0,69	53,83	53,54	44,26	44,55
УТ1-52	улица Победы, 2 МКД	2,85	0,05	0,05	7,50	-7,50	53,83	53,53	44,60	44,55
УТ1-49	УТ1-73	260,31	0,41	0,41	150,91	-150,91	53,02	47,09	36,84	42,59
УТ1-65	УТ1-66	8,01	0,21	0,21	55,00	-55,00	52,95	52,96	39,73	39,70
УТ1-65	улица Победы, 17А "Цирюльник"	4,32	0,05	0,05	0,46	-0,46	52,95	53,28	40,03	39,70
УТ1-64	УТ1-65	33,99	0,21	0,21	55,46	-55,46	52,95	52,95	39,70	39,58
Насосная на Победы	УТ1-64	8,09	0,21	0,21	148,64	-148,64	53,57	52,95	39,58	40,00
УТ1-64	УТ1-63	52,22	0,21	0,21	93,18	-93,18	52,95	51,63	38,76	39,58
УТ1-63	УТ1-68	32,93	0,18	0,18	35,92	-35,92	51,63	51,10	38,31	38,76
УТ1-68	улица Победы, 15 МКД	5,28	0,07	0,07	9,12	-9,12	51,10	51,14	38,47	38,31
УТ1-68	УТ1-69	27,92	0,13	0,13	26,81	-26,81	51,10	51,04	38,51	38,31
УТ1-69	улица Победы, 11 МКД	7,25	0,07	0,07	8,50	-8,50	51,04	50,90	38,51	38,51
УТ1-69	УТ1-70	15,12	0,07	0,07	18,31	-18,31	51,04	50,01	38,86	38,51
УТ1-70	улица Победы, 13А МКД	75,73	0,08	0,08	6,85	-6,85	50,01	49,54	38,95	38,86
УТ1-70	УТ1-71	7,43	0,07	0,07	11,46	-11,46	50,01	49,70	38,83	38,86
УТ1-71	улица Победы, 9 МКД	11,96	0,07	0,07	5,77	-5,77	49,70	49,76	38,99	38,83
УТ1-71	улица Победы, 7 МКД	20,93	0,07	0,07	5,69	-5,69	49,70	49,14	38,45	38,83
УТ1-63	УТ1-62	22,66	0,18	0,18	57,26	-57,26	51,63	53,18	40,46	38,76
УТ1-62	улица Победы, 16 МКД	16,25	0,07	0,07	8,85	-8,85	53,18	51,57	39,20	40,46
УТ1-62	УТ1-61	11,07	0,18	0,18	39,41	-39,41	53,18	53,21	40,52	40,46
УТ1-61	улица Победы, 8 МКД	11,08	0,07	0,07	6,89	-6,89	53,21	52,50	39,96	40,52
УТ1-61	ТК-3	18,81	0,09	0,09	5,42	-5,42	53,21	54,53	41,90	40,52

Наименование начала участка	Наименование конца участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Внутренний диаметр обратного трубопровода, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч	Давление в начале подающего, м	Давление в конце подающего, м	Давление в начале обратного, м	Давление в конце обратного, м
ТК-3	улица Победы, 14Б МКД	6,62	0,09	0,09	2,71	-2,71	54,53	55,00	42,37	41,90
ТК-3	улица Победы, 14А МКД	34,33	0,09	0,09	2,71	-2,71	54,53	55,05	42,44	41,90
УТ1-61	УТ1-60	41,68	0,18	0,18	27,10	-27,10	53,21	52,51	39,88	40,52
УТ1-60	улица Победы, 6, 6А МКД	7,47	0,07	0,07	7,23	-7,23	52,51	51,31	38,80	39,88
УТ1-60	улица Победы, 14 МКД	28,35	0,09	0,09	9,09	-9,09	52,51	54,41	42,00	39,88
УТ1-60	УТ1-59	31,95	0,09	0,09	10,79	-10,79	52,51	51,98	39,71	39,88
УТ1-59	УТ1-57	286,96	0,10	0,10	10,79	-10,79	51,98	54,81	44,32	39,71
УТ1-57	улица Победы, 18А МКД	1,95	0,05	0,05	5,39	-5,39	54,81	54,30	43,93	44,32
УТ1-57	УТ1-58	91,16	0,08	0,08	5,39	-5,39	54,81	53,87	43,80	44,32
УТ1-58	улица Победы, 18Б МКД	11,56	0,08	0,08	5,39	-5,39	53,87	53,38	43,35	43,80
УТ1-62	ТК-1	80,56	0,09	0,09	9,00	-9,00	53,18	55,11	43,00	40,46
ТК-1	улица Победы, 19 МКД	5,74	0,09	0,09	9,00	-9,00	55,11	54,67	42,60	43,00
УТ1-66	Разв.-19	36,55	0,21	0,21	55,00	-55,00	52,96	55,36	42,25	39,73
Разв.-19	Разв.-18	48,36	0,07	0,07	6,54	-6,54	55,36	54,11	41,80	42,25
Разв.-18	улица Победы, 21, 1 подъезд МК	4,37	0,05	0,05	1,62	-1,62	54,11	54,05	41,78	41,80
Разв.-18	Разв.-16	4,95	0,07	0,07	4,92	-4,92	54,11	54,57	42,32	41,80
Разв.-16	улица Победы, 21, 2 подъезд МК	8,45	0,05	0,05	1,62	-1,62	54,57	54,72	42,51	42,32
Разв.-16	улица Победы, 19А МКД	24,74	0,05	0,05	3,31	-3,31	54,57	52,57	40,92	42,32
Разв.-19	Разв.-15	18,94	0,21	0,21	48,46	-48,46	55,36	55,83	42,78	42,25
Разв.-15	улица Победы, 27, 1 подъезд МК	2,51	0,05	0,05	1,62	-1,62	55,83	56,30	43,25	42,78
Разв.-15	Разв.-14	14,84	0,21	0,21	46,85	-46,85	55,83	56,59	43,56	42,78
Разв.-14	улица Победы, 23, 2 подъезд МК	8,09	0,05	0,05	1,62	-1,62	56,59	55,54	42,57	43,56

Наименование начала участка	Наименование конца участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Внутренний диаметр обратного трубопровода, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч	Давление в начале подающего, м	Давление в конце подающего, м	Давление в начале обратного, м	Давление в конце обратного, м
Разв.-14	Разв.-13	8,41	0,21	0,21	45,23	-45,23	56,59	57,01	44,00	43,56
Разв.-13	улица Победы, 27, 2 подъезд МК	2,87	0,05	0,05	1,62	-1,62	57,01	56,66	43,67	44,00
Разв.-13	Разв.-12	24,57	0,21	0,21	43,62	-43,62	57,01	56,97	44,02	44,00
Разв.-12	улица Победы, 23, 1 подъезд МК	7,81	0,05	0,05	1,62	-1,62	56,97	56,44	43,53	44,02
Разв.-12	Разв.-11	10,35	0,21	0,21	42,00	-42,00	56,97	57,00	44,07	44,02
Разв.-11	улица Победы, 29, 1 подъезд МК	4,15	0,05	0,05	1,62	-1,62	57,00	56,24	43,33	44,07
Разв.-11	Разв.-10	18,13	0,21	0,21	40,38	-40,38	57,00	56,27	43,38	44,07
Разв.-10	улица Победы, 25, 2 подъезд МК	7,09	0,05	0,05	1,62	-1,62	56,27	57,00	44,15	43,38
Разв.-10	Разв.-9	8,38	0,21	0,21	38,77	-38,77	56,27	56,27	43,38	43,38
Разв.-9	улица Победы, 29, 2 подъезд МК	3,94	0,05	0,05	1,62	-1,62	56,27	56,90	44,03	43,38
Разв.-9	Разв.-8	53,96	0,15	0,15	37,15	-37,15	56,27	55,92	43,49	43,38
Разв.-8	Разв.-6	4,35	0,05	0,05	3,23	-3,23	55,92	55,88	43,55	43,49
Разв.-6	улица Победы, 25, 1 подъезд МК	10,02	0,05	0,05	1,62	-1,62	55,88	56,71	44,44	43,55
Разв.-6	улица Победы, 31 МКД	20,15	0,05	0,05	1,62	-1,62	55,88	56,21	44,00	43,55
Разв.-8	Разв.-4	168,24	0,15	0,15	33,92	-33,92	55,92	55,25	44,00	43,49
Разв.-4	Разв.-3	4,85	0,07	0,07	4,85	-4,85	55,25	55,10	43,90	44,00
Разв.-3	улица Победы, 39 МКД	20,25	0,05	0,05	1,62	-1,62	55,10	54,59	43,50	43,90
Разв.-3	Разв.-2	5,03	0,07	0,07	3,23	-3,23	55,10	54,97	43,79	43,90
Разв.-2	улица Победы, 33, 1 подъезд МК	5,59	0,05	0,05	1,62	-1,62	54,97	55,46	44,31	43,79
Разв.-2	улица Победы, 33, 2 подъезд МК	17,51	0,05	0,05	1,62	-1,62	54,97	55,46	44,39	43,79
Разв.-4	ТК-9	43,80	0,15	0,15	29,08	-29,08	55,25	55,37	44,36	44,00
ТК-9	улица Победы, 35 МКД	8,36	0,05	0,05	1,62	-1,62	55,37	55,83	44,86	44,36
ТК-9	Разв.-42	183,16	0,15	0,15	27,46	-27,46	55,37	55,66	45,49	44,36

Наименование начала участка	Наименование конца участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Внутренний диаметр обратного трубопровода, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч	Давление в начале подающего, м	Давление в конце подающего, м	Давление в начале обратного, м	Давление в конце обратного, м
Разв.-42	улица Победы, 41 МКД	6,24	0,05	0,05	1,62	-1,62	55,66	55,64	45,51	45,49
Разв.-42	Разв.-41	6,33	0,13	0,13	25,85	-25,85	55,66	55,63	45,52	45,49
Разв.-41	улица Победы, 47 МКД	24,18	0,05	0,05	1,62	-1,62	55,63	53,97	44,01	45,52
Разв.-41	Разв.-20	18,54	0,13	0,13	24,23	-24,23	55,63	55,54	45,61	45,52
Разв.-20	улица Победы, 45 МКД	3,29	0,05	0,05	1,62	-1,62	55,54	55,53	45,62	45,61
Разв.-20	ТК-2	3,10	0,07	0,07	3,23	-3,23	55,54	55,53	45,62	45,61
ТК-2	Разв.-21	15,26	0,07	0,07	3,23	-3,23	55,53	55,50	45,65	45,62
Разв.-21	улица Победы, 43 МКД	9,15	0,05	0,05	1,62	-1,62	55,50	55,47	45,68	45,65
Разв.-21	улица Победы, 37 МКД	17,48	0,05	0,05	1,62	-1,62	55,50	55,45	45,70	45,65
Разв.-20	Разв.-22	16,16	0,13	0,13	19,38	-19,38	55,54	55,49	45,66	45,61
Разв.-22	Разв.-23	93,33	0,13	0,13	16,15	-16,15	55,49	55,29	45,86	45,66
Разв.-22	Разв.-24	9,44	0,07	0,07	3,23	-3,23	55,49	55,47	45,68	45,66
Разв.-24	улица Победы, 49 МКД	3,37	0,05	0,05	1,62	-1,62	55,47	55,46	45,69	45,68
Разв.-24	улица Победы, 49А МКД	17,49	0,05	0,05	1,62	-1,62	55,47	55,42	45,73	45,68
Разв.-23	Разв.-25	22,76	0,07	0,07	3,23	-3,23	55,29	53,83	44,50	45,86
Разв.-25	улица Победы, 51, 1 подъезд МК	3,72	0,05	0,05	1,62	-1,62	53,83	54,15	44,84	44,50
Разв.-25	улица Победы, 51, 2 подъезд МК	13,36	0,05	0,05	1,62	-1,62	53,83	53,79	44,53	44,50
Разв.-23	Разв.-28	8,46	0,13	0,13	12,92	-12,92	55,29	54,18	44,77	45,86
Разв.-28	Разв.-29	28,55	0,08	0,08	6,46	-6,46	54,18	54,42	45,19	44,77
Разв.-29	улица Победы, 53, 2 подъезд МК	9,31	0,05	0,05	1,62	-1,62	54,42	55,16	45,99	45,19
Разв.-29	Разв.-30	10,87	0,08	0,08	4,85	-4,85	54,42	54,53	45,34	45,19
Разв.-30	улица Победы, 57 МКД	3,23	0,05	0,05	1,62	-1,62	54,53	54,21	45,04	45,34
Разв.-30	Разв.-31	49,46	0,08	0,08	3,23	-3,23	54,53	55,13	46,02	45,34

Наименование начала участка	Наименование конца участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Внутренний диаметр обратного трубопровода, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч	Давление в начале подающего, м	Давление в конце подающего, м	Давление в начале обратного, м	Давление в конце обратного, м
Разв.-31	улица Победы, 53, 1 подъезд МК	6,73	0,05	0,05	1,62	-1,62	55,13	55,11	46,04	46,02
Разв.-31	улица Победы, 57А МКД	12,07	0,05	0,05	1,62	-1,62	55,13	55,09	46,06	46,02
Разв.-28	Разв.-32	97,65	0,10	0,10	6,46	-6,46	54,18	53,28	44,09	44,77
Разв.-32	улица Победы, 55 МКД	11,14	0,05	0,05	1,62	-1,62	53,28	53,36	44,23	44,09
Разв.-32	Разв.-34	38,14	0,10	0,10	4,85	-4,85	53,28	53,05	43,91	44,09
Разв.-34	Разв.-35	169,51	0,08	0,08	4,85	-4,85	53,05	53,26	44,74	43,91
Разв.-35	улица Победы, 59 МКД	14,57	0,05	0,05	1,62	-1,62	53,26	53,00	44,57	44,74
Разв.-35	улица Победы, 61 МКД	13,64	0,05	0,05	1,62	-1,62	53,26	54,80	46,36	44,74
Разв.-35	улица Победы, 63 МКД	29,07	0,05	0,05	1,62	-1,62	53,26	53,34	44,99	44,74
УТ1-16	Школьная улица, 51А МКД	3,34	0,05	0,05	2,73	-2,73	47,95	47,93	34,15	34,11
ТК-5	УТ1-72	115,44	0,41	0,41	148,64	-148,64	49,75	51,41	41,37	39,63
ТК-6	ТК-5	19,96	0,41	0,41	148,64	-148,64	50,13	49,75	39,63	39,99
ТК-6	ТК-7	8,54	0,05	0,05	2,27	-2,27	50,13	50,12	40,08	39,99
ТК-7	Железнодорожная улица, 7а жило	7,68	0,05	0,05	0,50	-0,50	50,12	43,38	33,35	40,08
ТК-7	Железнодорожная улица, 4 жилой	2,44	0,05	0,05	1,77	-1,77	50,12	50,61	40,59	40,08
УТ1-49	Железнодорожная улица, 12а жил	32,69	0,05	0,05	0,58	-0,58	53,02	50,93	40,52	42,59
УТ1-39	Советская улица, 1А	21,68	0,05	0,05	0,73	-0,73	52,70	53,71	43,95	42,91
Разв.-36	Советская улица, 2	1,68	0,05	0,05	10,77	-10,77	51,33	51,01	41,88	41,78
Разв.-36	Советская улица, 8 ООО "Арго"	34,98	0,05	0,05	2,12	-2,12	51,33	52,61	43,41	41,78
УТ1-34	УТ1-33	24,08	0,08	0,08	4,54	-4,54	50,12	50,59	37,35	36,80
УТ1-37	Советская улица, 18 Гараж МУП	130,13	0,08	0,08	4,12	-4,12	49,23	52,32	40,56	37,13

Наименование начала участка	Наименование конца участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Внутренний диаметр обратного трубопровода, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч	Давление в начале подающего, м	Давление в конце подающего, м	Давление в начале обратного, м	Давление в конце обратного, м
УТ1-37	Советская улица, 27а МКД	5,79	0,05	0,05	2,73	-2,73	49,23	48,46	36,46	37,13
УТ1-11	Советская улица, 22 Аптека	75,98	0,08	0,08	1,04	-1,04	53,41	53,05	39,93	40,28
Разв.-40	Школьная улица, 3 МКД	8,26	0,08	0,08	5,19	-5,19	46,50	46,24	33,10	33,32
Разв.-40	Разв.-39	42,92	0,08	0,08	5,23	-5,23	46,50	46,40	33,40	33,32
Разв.-39	Школьная улица, 1 МКД	38,59	0,08	0,08	4,88	-4,88	46,40	43,30	30,44	33,40
Разв.-39	Школьная улица, 2 жилой дом	191,43	0,08	0,08	0,35	-0,35	46,40	36,56	23,56	33,40
Разв.-38	УТ1-2	37,17	0,52	0,52	518,94	-517,83	52,51	52,21	37,41	37,61
Разв.-38	ТК-8	45,24	0,04	0,04	0,88	-0,88	52,51	52,92	38,29	37,61
ТК-8	Советская улица, 34а Центр зан	14,75	0,04	0,04	0,38	-0,38	52,92	52,54	37,92	38,29
ТК-8	Слесарное помещение НКС	17,39	0,04	0,04	0,50	-0,50	52,92	53,57	38,97	38,29
УТ1-72	Насосная на Победы	267,32	0,41	0,41	148,64	-148,64	51,41	53,57	43,71	41,37
УТ1-2	УТ1-3	39,64	0,52	0,52	518,94	-517,83	52,21	51,94	37,22	37,41
УТ1-12	УТ1-13	47,27	0,52	0,52	478,62	-478,07	48,36	47,78	33,52	34,00
УТ1-41	УТ1-42	60,82	0,13	0,13	12,24	-11,69	52,37	54,99	45,46	42,70
УТ1-73	ТК-6	162,06	0,41	0,41	150,91	-150,91	47,09	50,13	39,99	36,84
УТ1-42	УТ1-43	9,38	0,13	0,13	12,24	-11,69	54,99	54,98	45,47	45,46
Насосная 70 лет Октября	Насосная 70 лет Октября	0,10	0,21	0,21	93,66	-93,12	52,00	52,00	42,01	42,01
Центральная районная котельная, контур "Юг"										
Разв.2-12	Бойлерная	1,70	0,05	0,05	1,58	-1,58	43,01	43,23	29,00	28,77
Разв.2-12	Разв.2-17	89,54	0,31	0,31	281,38	-261,17	43,01	42,91	29,53	28,77
УТ2-1	МУП "НКС"	14,25	0,07	0,07	11,10	-8,46	40,03	39,73	29,46	29,23
УТ2-1	УТ2-2	31,98	0,13	0,13	22,35	-22,35	40,03	39,31	28,72	29,23
УТ2-2	Советская улица, 57	21,49	0,08	0,08	7,00	-7,00	39,31	39,14	28,71	28,72
УТ2-2	УТ2-3	309,13	0,15	0,15	15,35	-15,35	39,31	39,33	29,18	28,72

Наименование начала участка	Наименование конца участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Внутренний диаметр обратного трубопровода, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч	Давление в начале подающего, м	Давление в конце подающего, м	Давление в начале обратного, м	Давление в конце обратного, м
УТ2-3	Советская, 61	3,64	0,05	0,05	3,35	-3,35	39,33	38,93	28,88	29,18
УТ2-3	УТ2-4	61,25	0,13	0,13	12,00	-12,00	39,33	37,48	27,47	29,18
УТ2-4	Советская улица, 61А	2,95	0,05	0,05	3,35	-3,35	37,48	37,37	27,44	27,47
УТ2-4	УТ2-5	294,90	0,10	0,10	8,65	-8,65	37,48	36,03	27,21	27,47
УТ2-5	Советская улица, 63А	3,38	0,05	0,05	3,31	-3,31	36,03	35,68	26,95	27,21
УТ2-5	УТ2-6	126,53	0,08	0,08	5,35	-5,35	36,03	36,27	28,02	27,21
УТ2-6	Советская улица, 69	18,50	0,08	0,08	5,35	-5,35	36,27	36,09	27,92	28,02
УТ2-7	УТ2-1	64,42	0,11	0,11	33,44	-30,81	41,71	40,03	29,23	29,20
УТ2-7	Советская улица, 42 Маг-н "Арб	2,91	0,05	0,05	0,50	-0,50	41,71	41,51	29,00	29,20
Разв.2-17	УТ2-7	31,64	0,11	0,11	33,94	-31,31	42,91	41,71	29,20	29,53
Разв.2-17	ТК-4	69,25	0,31	0,31	247,43	-229,86	42,91	41,29	28,44	29,53
УТ2-8	ОРТПЦ	27,80	0,05	0,05	0,58	-0,58	40,59	44,62	31,82	27,77
УТ2-8	УТ2-9	61,94	0,13	0,13	12,65	-12,65	40,59	41,16	28,50	27,77
УТ2-9	Советская улица, 46А	2,73	0,05	0,05	3,58	-3,58	41,16	40,50	27,92	28,50
УТ2-9	УТ2-10	613,87	0,10	0,10	9,08	-9,08	41,16	41,62	31,68	28,50
УТ2-10	Советская улица, 48А	2,97	0,07	0,07	2,62	-2,62	41,62	41,39	31,45	31,68
УТ2-10	УТ2-11	86,78	0,10	0,10	6,46	-6,46	41,62	41,41	31,66	31,68
УТ2-11	УТ2-12	299,85	0,10	0,10	6,46	-6,46	41,41	41,04	31,96	31,66
УТ2-12	Советская улица, 50А	48,07	0,08	0,08	3,81	-3,81	41,04	40,46	31,50	31,96
ТК-4	Байпас	304,09	0,31	0,31	231,90	-214,32	41,29	42,21	31,35	28,44
УТ2-24	Рыбацкая улица, 12 Сахалинская	9,06	0,03	0,03	0,38	-0,38	37,93	38,40	34,37	33,87
УТ2-19	УТ2-24	112,35	0,10	0,10	0,38	-0,38	38,06	37,93	33,87	34,00
УТ2-19	УТ2-20	93,75	0,10	0,10	11,33	-10,58	38,06	37,04	33,58	34,00
УТ2-20	ИВС	9,21	0,05	0,05	1,35	-1,35	37,04	37,34	33,92	33,58
УТ2-20	УТ2-21	88,35	0,10	0,10	9,98	-9,23	37,04	36,41	33,39	33,58

Наименование начала участка	Наименование конца участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Внутренний диаметр обратного трубопровода, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч	Давление в начале подающего, м	Давление в конце подающего, м	Давление в начале обратного, м	Давление в конце обратного, м
УТ2-21	Дежурная часть, Советская,52Б	2,58	0,05	0,05	2,81	-2,06	36,41	36,24	33,25	33,39
УТ2-21	УТ2-22	175,66	0,10	0,10	7,17	-7,17	36,41	36,08	33,55	33,39
УТ2-22	Основной корпус, Советская,52Б	2,59	0,05	0,05	3,35	-3,35	36,08	35,81	33,34	33,55
УТ2-22	УТ2-23	98,94	0,10	0,10	3,83	-3,83	36,08	36,47	34,02	33,55
УТ2-23	Паспортный стол, Советская,52Б	2,29	0,05	0,05	1,42	-1,42	36,47	36,16	33,71	34,02
УТ2-23	Спорткомплекс, Советская,52 б	60,81	0,08	0,08	2,41	-2,41	36,47	36,05	33,65	34,02
УТ2-15	УТ2-19	94,35	0,15	0,15	11,71	-10,96	38,62	38,06	34,00	34,49
УТ2-15	УТ2-18	18,37	0,13	0,13	34,54	-28,92	38,62	38,85	35,01	34,49
УТ2-18	Разв.2-30	3,26	0,13	0,13	34,54	-28,92	38,85	40,02	36,24	35,01
Разв.2-30	Служба ФСБ, Рыбацкая,14	4,37	0,13	0,13	31,66	-26,03	40,02	40,09	36,36	36,24
Разв.2-30	УТ2-17	434,91	0,10	0,10	2,88	-2,88	40,02	41,08	37,50	36,24
УТ2-17	СРМ	6,40	0,05	0,05	1,54	-1,54	41,08	41,47	37,92	37,50
УТ2-17	Склад	8,44	0,07	0,07	1,35	-1,35	41,08	41,37	37,79	37,50
УТ2-14	УТ2-15	43,43	0,15	0,15	46,25	-39,88	39,14	38,62	34,49	34,50
УТ2-14	Советская улица, 54 Военкомат	6,41	0,07	0,07	1,81	-1,45	39,14	39,09	34,47	34,50
Разв.2-23	ТК-3	213,13	0,31	0,31	223,40	-206,76	42,74	42,88	34,25	32,81
УТ2-13	Насосная ЦК	23,10	0,26	0,26	59,49	-54,68	43,06	43,05	35,32	35,31
УТ2-13	УТ2-14	254,57	0,15	0,15	48,06	-41,33	43,06	39,14	34,50	35,31
Насосная ЦК	УТ2-25	47,40	0,26	0,26	59,49	-54,68	43,05	42,60	34,92	35,32
УТ2-25	Дальсвязь	3,70	0,06	0,06	0,38	-0,38	42,60	41,96	34,28	34,92
УТ2-25	УТ2-26	28,47	0,21	0,21	57,68	-52,88	42,60	39,66	32,08	34,92
УТ2-26	Советская улица, 74 ФСБ	32,54	0,08	0,08	2,81	-2,81	39,66	38,17	30,63	32,08
УТ2-26	ТК-6	276,54	0,15	0,15	6,02	-4,46	39,66	36,55	29,02	32,08
ТК-6	УТ2-27	13,76	0,08	0,08	5,52	-3,96	36,55	36,53	29,05	29,02
УТ2-27	улица Ленина, 3 Универмаг	14,76	0,05	0,05	3,42	-3,42	36,53	36,65	29,55	29,05

Наименование начала участка	Наименование конца участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Внутренний диаметр обратного трубопровода, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч	Давление в начале подающего, м	Давление в конце подающего, м	Давление в начале обратного, м	Давление в конце обратного, м
УТ2-28	улица Ленина, 1 Почта	98,99	0,08	0,08	0,38	-0,38	37,54	38,25	30,82	30,10
УТ2-26	УТ2-30	41,87	0,21	0,21	48,85	-45,60	39,66	39,13	31,65	32,08
УТ2-30	улица Ленина, 50А Поликлиника	35,72	0,13	0,13	22,79	-21,87	39,13	36,48	29,29	31,65
УТ2-30	УТ2-31	23,47	0,13	0,13	26,06	-23,74	39,13	38,50	31,21	31,65
УТ2-31	Советская улица, 80 АМП "Сахал	14,16	0,05	0,05	1,01	-1,01	38,50	35,92	28,66	31,21
УТ2-31	УТ2-32	22,73	0,10	0,10	25,04	-22,72	38,50	38,15	31,47	31,21
УТ2-32	Ж/д №82	39,41	0,04	0,04	0,67	-0,67	38,15	35,62	29,07	31,47
УТ2-32	УТ2-33	49,79	0,10	0,10	24,37	-22,05	38,15	36,91	31,51	31,47
УТ2-33	Рыбацкая улица, 113А ЗАГС, Рос	8,12	0,05	0,05	1,76	-1,76	36,91	36,53	31,18	31,51
УТ2-33	УТ2-34	61,53	0,08	0,08	5,69	-5,69	36,91	35,57	30,47	31,51
УТ2-34	Ж/д №52	16,11	0,05	0,05	0,77	-0,77	35,57	33,49	28,41	30,47
УТ2-34	улица Ленина, 52А Центральная	15,72	0,05	0,05	4,92	-4,92	35,57	33,58	29,26	30,47
УТ2-33	УТ2-35	34,80	0,10	0,10	16,92	-14,60	36,91	37,02	32,02	31,51
УТ2-35	Рыбацкая улица, 115 Музей	7,88	0,05	0,05	1,46	-1,46	37,02	36,60	31,64	32,02
УТ2-35	ТК-2	21,42	0,10	0,10	15,46	-13,14	37,02	36,32	31,53	32,02
УТ2-36	Рыбацкая улица, 117 ФНС	7,23	0,05	0,05	3,37	-3,37	35,85	35,02	30,55	31,19
ТК-2	Разв.2-2	51,21	0,13	0,13	12,09	-9,77	36,32	32,89	28,21	31,53
Разв.2-2	улица Ленина, 54А РДК	15,39	0,08	0,08	8,96	-7,54	32,89	32,77	28,25	28,21
Разв.2-2	Разв.2-3	3,40	0,07	0,07	3,13	-2,23	32,89	32,64	27,96	28,21
Разв.2-3	улица Ленина, 56А ДШИ	22,20	0,07	0,07	3,13	-2,23	32,64	32,61	27,98	27,96
УТ2-13	Разв.2-4	486,91	0,31	0,31	115,84	-110,74	43,06	41,88	34,95	35,31
Разв.2-4	УТ2-37	149,81	0,26	0,26	74,60	-74,17	41,88	36,95	30,30	34,95
УТ2-37(2)	улица Вакканай, 1	67,63	0,08	0,08	6,27	-6,27	37,74	38,10	31,23	30,46
УТ2-37(2)	Рыбацкая, 135	9,12	0,05	0,05	1,35	-1,35	37,74	37,66	30,42	30,46

Наименование начала участка	Наименование конца участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Внутренний диаметр обратного трубопровода, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч	Давление в начале подающего, м	Давление в конце подающего, м	Давление в начале обратного, м	Давление в конце обратного, м
УТ2-37	Насосная СМУ	232,30	0,26	0,26	74,60	-74,17	36,95	30,92	24,71	30,30
УТ2-38	Разв.2-5	9,84	0,07	0,07	8,38	-8,38	36,57	36,30	29,21	29,29
Разв.2-5	улица Ленина, 82	26,90	0,07	0,07	8,38	-8,38	36,30	36,42	29,85	29,21
Насосная СМУ	Разв.2-6	13,65	0,26	0,26	58,22	-57,79	31,99	32,10	24,82	24,70
Разв.2-6	Ленина, 41	4,61	0,05	0,05	2,31	-2,31	32,10	31,46	24,24	24,82
Разв.2-6	Разв.2-7	13,73	0,26	0,26	43,80	-43,37	32,10	31,02	23,75	24,82
Разв.2-7	Разв.2-8	121,95	0,15	0,15	34,21	-33,78	31,02	29,48	23,07	23,75
Разв.2-8	УТ2-40	46,10	0,08	0,08	10,00	-10,00	29,48	32,12	26,43	23,07
УТ2-40	Главный корпус	24,30	0,08	0,08	10,00	-10,00	32,12	33,30	27,98	26,43
Разв.2-8	Разв.2-9	224,47	0,15	0,15	24,21	-23,78	29,48	29,48	23,86	23,07
Разв.2-9	Разв.2-10	17,34	0,08	0,08	3,65	-3,65	29,48	30,16	24,58	23,86
Разв.2-10	Спортзал в ГУКе	2,74	0,05	0,05	2,12	-2,12	30,16	30,47	24,93	24,58
Разв.2-10	УПК	32,40	0,08	0,08	1,54	-1,54	30,16	30,58	25,02	24,58
Разв.2-9	Разв.2-11	61,05	0,15	0,15	20,56	-20,13	29,48	30,46	25,00	23,86
Разв.2-11	Производственный корпус	111,23	0,08	0,08	5,69	-5,69	30,46	34,05	29,15	25,00
Разв.2-11	Разв.2-34	149,25	0,15	0,15	14,87	-14,44	30,46	33,22	27,97	25,00
Разв.2-34	УТ2-41	56,38	0,10	0,10	11,00	-10,57	33,22	34,09	29,18	27,97
УТ2-41	улица Ленина, 15 Администрация	17,87	0,08	0,08	11,00	-10,57	34,09	33,79	29,20	29,18
Разв.2-34	зав.	201,65	0,15	0,15	3,87	-3,87	33,22	33,67	28,44	27,97
Разв.2-6	Разв.2-33	49,09	0,08	0,08	12,12	-12,12	32,10	31,67	25,50	24,82
Разв.2-33	Прачечная	1,94	0,05	0,05	0,81	-0,81	31,67	32,44	26,27	25,50
Разв.2-33	Разв.2-32	10,05	0,08	0,08	11,31	-11,31	31,67	31,55	25,58	25,50
Разв.2-32	Общежитие №1	11,49	0,05	0,05	7,81	-7,81	31,55	33,94	29,51	25,58
Разв.2-32	Разв.2-31	85,52	0,08	0,08	3,50	-3,50	31,55	33,09	27,28	25,58
Разв.2-31	Столовая	2,01	0,05	0,05	3,50	-3,50	33,09	32,27	26,52	27,28
Разв.2-31	Разв.2-29	2,92	0,07	0,07						
Разв.2-7	Разв.2-1	248,30	0,08	0,08	9,58	-9,58	31,02	31,99	28,24	23,75
Разв.2-1	Разв.2-28	19,13	0,08	0,08	9,58	-9,58	31,99	32,93	29,45	28,24
Разв.2-28	Отд. культуры	1,88	0,05	0,05	1,35	-1,35	32,93	33,30	29,83	29,45
Разв.2-28	Разв.2-27	11,11	0,05	0,05	3,35	-3,35	32,93	31,88	28,68	29,45

Наименование начала участка	Наименование конца участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Внутренний диаметр обратного трубопровода, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч	Давление в начале подающего, м	Давление в конце подающего, м	Давление в начале обратного, м	Давление в конце обратного, м
Разв.2-27	Сельская улица, 1 МУ "Невельс	1,58	0,05	0,05	3,04	-3,04	31,88	28,06	24,89	28,68
Разв.2-4	ТК-1	208,16	0,31	0,31	41,24	-36,57	41,88	41,24	34,36	34,95
УТ2-42	КОС-400 Очистные сооружения, В	22,67	0,11	0,11	1,46	-1,46	41,65	41,88	35,00	34,77
УТ2-42	Насосная №1	80,47	0,31	0,31	29,74	-28,64	41,65	40,09	33,22	34,77
Насосная №1	Разв.2-26	6,93	0,31	0,31	29,74	-28,64	54,00	53,85	33,07	33,22
Разв.2-26	УТ2-44	43,95	0,26	0,26	13,23	-12,42	53,85	53,42	32,64	33,07
УТ2-44	Разв.2-25	38,04	0,08	0,08	5,77	-4,96	53,42	53,26	32,65	32,64
Разв.2-25	УТ2-43	134,30	0,08	0,08	5,77	-4,96	53,26	50,90	30,90	32,65
УТ2-43	улица Ленина, 86 д/сад "Малышк	26,72	0,08	0,08	5,77	-4,96	50,90	51,35	31,47	30,90
ТК-1	ТК-5	247,34	0,10	0,10	10,04	-6,46	41,24	39,45	33,51	34,36
ТК-5	улица Вакканай, 6	31,45	0,10	0,10	10,04	-6,46	39,45	39,12	33,30	33,51
УТ2-44	УТ2-45	25,27	0,11	0,11	7,46	-7,46	53,42	52,94	32,20	32,64
УТ2-45	улица Ленина, 65	24,54	0,08	0,08	7,46	-7,46	52,94	52,96	32,43	32,20
Разв.2-24	Магазин (Ленина, 61А)	4,58	0,03	0,03	0,50	-0,50	36,41	36,27	33,36	33,48
УТ2-46	Разв.2-24	12,11	0,03	0,03	0,50	-0,50	36,07	36,41	33,48	33,07
УТ2-46	улица Ленина, 63А Центр детско	5,04	0,07	0,07	4,39	-4,39	36,07	36,07	33,10	33,07
Разв.2-26	Разв.2-22	7,40	0,21	0,21	16,50	-16,22	53,85	54,36	33,58	33,07
Разв.2-22	улица Ленина, 90А Баня	15,34	0,04	0,04	2,66	-2,38	54,36	54,42	34,36	33,58
Разв.2-22	Разв.2-13	61,84	0,21	0,21	13,85	-13,85	54,36	49,76	29,00	33,58
Разв.2-21	Разв.2-20	269,01	0,15	0,15	13,12	-13,12	46,41	48,62	28,14	25,65
Разв.2-20	ТП	2,67	0,05	0,05	1,42	-1,42	48,62	49,66	29,20	28,14
ТП	Береговая улица, 15 Храм, /Вос	7,33	0,05	0,05	0,71	-0,71	49,66	50,43	29,97	29,20
ТП	Воскресная школа	11,79	0,05	0,05	0,71	-0,71	49,66	49,99	29,54	29,20
Разв.2-20	УТ2-47	305,78	0,15	0,15	11,69	-11,69	48,62	47,00	26,78	28,14
УТ2-47	УТ2-48	352,24	0,10	0,10	11,69	-11,69	47,00	46,31	28,67	26,78
УТ2-48	Береговая улица, 17	13,01	0,05	0,05	5,88	-5,88	46,31	46,86	30,21	28,67

Наименование начала участка	Наименование конца участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Внутренний диаметр обратного трубопровода, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч	Давление в начале подающего, м	Давление в конце подающего, м	Давление в начале обратного, м	Давление в конце обратного, м
УТ2-48	Разв.2-19	102,89	0,10	0,10	2,77	-2,77	46,31	44,42	26,82	28,67
Разв.2-19	Разв.2-18	42,81	0,07	0,07	2,77	-2,77	44,42	45,20	27,73	26,82
Разв.2-18	УТ2-49	33,33	0,05	0,05	2,77	-2,77	45,20	51,00	34,10	27,73
УТ2-49	Береговая улица, 19	6,15	0,05	0,05	2,77	-2,77	51,00	50,67	33,87	34,10
ЦРК Южный контур	Разв.2-12	77,67	0,31	0,31	282,95	-262,74	45,00	43,01	28,77	30,00
УТ2-28	УТ2-29	111,49	0,08	0,08	1,71	-0,15	37,54	38,96	31,55	30,10
УТ2-29	улица Ленина, 1А Ж/дорожная ст	21,29	0,08	0,08	1,71	-0,15	38,96	39,33	31,93	31,55
УТ2-8	Советская улица, 44	10,78	0,05	0,05	2,31	-2,31	40,59	39,98	27,29	27,77
УТ2-12	СТК	64,00	0,05	0,05	2,65	-2,65	41,04	41,46	33,38	31,96
Разв.2-16	УТ2-25	29,19	0,31	0,31	231,90	-214,32	43,07	42,94	32,92	32,86
ТК-3	УТ2-13	56,82	0,26	0,26	223,40	-206,76	42,88	43,06	35,31	34,25
УТ2-25	Разв.2-23	14,00	0,31	0,31	223,40	-206,76	42,94	42,74	32,81	32,92
Разв.2-15	Рыбацкая улица, 2 ООО "Прибой-	4,00	0,05	0,05	3,31	-3,31	44,36	44,32	34,74	34,68
УТ2-25	Разв.2-15	13,69	0,07	0,07	8,50	-7,56	42,94	44,36	34,68	32,92
Разв.2-15	Рыбацкая улица, 2 ООО "Прибой-	4,46	0,05	0,05	3,31	-3,31	44,36	44,24	34,68	34,68
Разв.2-15	Рыбацкая улица, 2А ФГБУ "Сахал	25,11	0,07	0,07	1,88	-0,95	44,36	44,26	34,61	34,68
УТ2-25	улица Ленина, 4 Торговый.центр	40,95	0,05	0,05	1,42	-1,42	42,60	40,12	32,62	34,92
ТК-2	УТ2-36	5,02	0,05	0,05	3,37	-3,37	36,32	35,85	31,19	31,53
Разв.2-14	улица Ленина, 60 Сервис "НБТФ"	1,55	0,05	0,05	0,38	-0,38	36,35	36,43	29,15	29,07
Разв.2-27	Гараж	10,82	0,05	0,05	0,31	-0,31	31,88	32,59	29,39	28,68
Разв.2-28	УТ2-46	129,09	0,08	0,08	4,89	-4,89	32,93	36,07	33,07	29,45
ТК-1	УТ2-42	59,29	0,31	0,31	31,20	-30,10	41,24	41,65	34,77	34,36
Разв.2-13	Разв.2-21	9,67	0,21	0,21	13,12	-13,12	49,76	46,41	25,65	29,00
Разв.2-13	Береговая улица, 9 Торговый до	2,25	0,05	0,05	0,73	-0,73	49,76	49,82	29,06	29,00

Наименование начала участка	Наименование конца участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Внутренний диаметр обратного трубопровода, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч	Давление в начале подающего, м	Давление в конце подающего, м	Давление в начале обратного, м	Давление в конце обратного, м
УТ2-48	Береговая улица, 15А	22,34	0,05	0,05	3,04	-3,04	46,31	46,03	28,85	28,67
Байпас	Разв.2-16	98,37	0,31	0,31	231,90	-214,32	42,21	43,07	32,86	31,35
зав.	Дом правосудия, Ленина,9	109,19	0,15	0,15	3,87	-3,87	33,67	34,13	28,90	28,44
ТК-4	УТ2-8	22,30	0,15	0,15	15,54	-15,54	41,29	40,59	27,77	28,44
ТК-6	улица Ленина (район рынка)	8,98	0,05	0,05	0,50	-0,50	36,55	36,74	29,22	29,02
УТ2-27	УТ2-28	129,81	0,08	0,08	2,10	-0,54	36,53	37,54	30,10	29,05
Насосная СМУ	Насосная СМУ	0,11	0,26	0,26	74,60	-74,17	32,00	31,99	24,70	24,71
Насосная СМУ	Разв.2-14	136,20	0,26	0,26	16,38	-16,38	31,99	36,35	29,07	24,70
Разв.2-14	УТ2-38	14,69	0,26	0,26	16,00	-16,00	36,35	36,57	29,29	29,07
УТ2-38	УТ2-37(2)	75,34	0,26	0,26	7,62	-7,62	36,57	37,74	30,46	29,29
Котельная №10										
Котельная 10	Разв.3-1	162,03	0,41	0,41	225,98	-222,70	54,00	53,76	46,98	47,00
Разв.3-1	Лесная улица, 15	214,23	0,05	0,05	0,54	-0,54	53,76	45,32	38,68	46,98
Разв.3-1	Разв.3-2	29,17	0,41	0,41	225,45	-222,16	53,76	56,06	49,32	46,98
Разв.3-2	Разв.3-3	28,71	0,08	0,08	14,62	-14,62	56,06	56,60	50,74	49,32
Разв.3-3	АБК	77,08	0,07	0,07	6,50	-6,50	56,60	55,34	50,68	50,74
Разв.3-3	Станция биологической очистки	69,34	0,07	0,07	8,12	-8,12	56,60	55,98	51,79	50,74
Разв.3-2	Лесная улица, 1А Администрация	51,54	0,03	0,03	1,27	-1,27	56,06	53,35	51,39	49,32
Разв.3-2	П-1	100,52	0,41	0,41	209,56	-206,27	56,06	55,66	49,04	49,32
П-1	УТ3-2	113,14	0,41	0,41	209,56	-206,27	55,66	50,35	43,86	49,04
УТ3-2	улица Яна Фабрициуса, 73	317,43	0,10	0,10	1,00	-1,00	50,35	43,11	36,64	43,86
УТ3-2	УТ3-3	101,40	0,41	0,41	208,56	-205,27	50,35	48,19	41,82	43,86
УТ3-3	улица Яна Фабрициуса, 65	53,43	0,07	0,07	4,62	-4,62	48,19	46,33	40,37	41,82
УТ3-3	УТ3-4	60,95	0,41	0,41	203,94	-200,66	48,19	47,74	41,43	41,82
УТ3-4	УТ3-4/А	199,56	0,10	0,10	15,35	-15,35	47,74	39,39	35,18	41,43

Наименование начала участка	Наименование конца участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Внутренний диаметр обратного трубопровода, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч	Давление в начале подающего, м	Давление в конце подающего, м	Давление в начале обратного, м	Давление в конце обратного, м
УТЗ-4/А	улица Яна Фабрициуса, 65А	60,08	0,06	0,06	2,58	-2,58	39,39	39,38	35,45	35,18
УТЗ-4/А	улица Яна Фабрициуса, 67	15,66	0,10	0,10	12,77	-12,77	39,39	37,80	33,71	35,18
УТЗ-4	задв.	52,74	0,41	0,41	188,60	-185,31	47,74	48,47	42,21	41,43
УТЗ-5	Разв.3-10	45,72	0,15	0,15	15,92	-15,92	49,48	50,21	44,08	43,28
Разв.3-10	УТЗ-7	7,72	0,08	0,08	7,12	-7,12	50,21	50,35	44,28	44,08
УТЗ-7	улица Яна Фабрициуса, 8	34,59	0,07	0,07	4,12	-4,12	50,35	51,62	45,69	44,28
УТЗ-7	улица Яна Фабрициуса, 6	108,37	0,08	0,08	3,00	-3,00	50,35	51,17	45,24	44,28
Разв.3-10	УТЗ-8	111,39	0,15	0,15	8,81	-8,81	50,21	49,24	43,16	44,08
УТЗ-8	улица Яна Фабрициуса, 12	52,43	0,07	0,07	4,08	-4,08	49,24	49,99	44,23	43,16
УТЗ-8	УТЗ-9	110,07	0,08	0,08	4,73	-4,73	49,24	49,21	43,49	43,16
УТЗ-9	улица Яна Фабрициуса, 16	40,56	0,05	0,05	1,58	-1,58	49,21	50,44	44,93	43,49
УТЗ-9	улица Яна Фабрициуса, 14	87,78	0,07	0,07	1,58	-1,58	49,21	49,72	44,09	43,49
УТЗ-9	улица Яна Фабрициуса, 18	117,48	0,05	0,05	1,58	-1,58	49,21	50,97	45,86	43,49
УТЗ-5	УТЗ-6	109,59	0,13	0,13	17,42	-17,42	49,48	42,89	37,20	43,28
УТЗ-6	улица Яна Фабрициуса, 61, 61А	44,01	0,13	0,13	17,42	-17,42	42,89	41,16	35,67	37,20
УТЗ-5	УТЗ-10	58,70	0,41	0,41	155,25	-151,96	49,48	49,39	43,22	43,28
УТЗ-10	улица Яна Фабрициуса, 55	11,51	0,08	0,08	5,35	-5,35	49,39	48,77	42,66	43,22
УТЗ-10	УТЗ-11	58,53	0,41	0,41	149,90	-146,62	49,39	48,55	42,42	43,22
УТЗ-11	Разв.3-13	24,05	0,10	0,10	17,39	-17,39	48,55	47,83	42,06	42,42
Разв.3-13	улица Яна Фабрициуса, 53	7,68	0,08	0,08	9,15	-9,15	47,83	47,38	41,71	42,06
Разв.3-13	улица Яна Фабрициуса, 53	74,83	0,06	0,06	8,24	-8,24	47,83	45,16	42,91	42,06

Наименование начала участка	Наименование конца участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Внутренний диаметр обратного трубопровода, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч	Давление в начале подающего, м	Давление в конце подающего, м	Давление в начале обратного, м	Давление в конце обратного, м
УТЗ-11	УТЗ-21/А	363,68	0,15	0,15	19,34	-18,49	48,55	52,50	47,13	42,42
УТЗ-21/А	Разв.3-11	13,66	0,05	0,05	2,31	-2,31	52,50	52,32	47,10	47,13
УТЗ-21/А	УТЗ-12	37,94	0,15	0,15	17,04	-16,18	52,50	53,00	47,69	47,13
УТЗ-12	Физкультурная улица, 24	64,84	0,06	0,06	4,96	-4,96	53,00	53,52	49,33	47,69
УТЗ-12	УТЗ-13	120,03	0,15	0,15	12,07	-11,22	53,00	54,10	48,89	47,69
УТЗ-13	Морг	11,33	0,05	0,05	1,23	-0,38	54,10	53,83	48,64	48,89
УТЗ-13	УТЗ-14	54,79	0,15	0,15	10,85	-10,85	54,10	53,89	48,72	48,89
УТЗ-14	Прачечная	23,98	0,05	0,05	0,50	-0,50	53,89	53,61	48,45	48,72
УТЗ-14	УТЗ-15	66,79	0,13	0,13	10,35	-10,35	53,89	53,12	48,04	48,72
УТЗ-15	УТЗ-16	35,73	0,13	0,13	2,19	-2,19	53,12	52,11	47,03	48,04
УТЗ-16	Терапевтическое отделение	31,42	0,07	0,07	2,19	-2,19	52,11	51,93	46,89	47,03
УТЗ-15	УТЗ-17	106,81	0,13	0,13	8,15	-8,15	53,12	53,36	48,36	48,04
УТЗ-17	Инфекционное отделение	14,22	0,05	0,05	1,23	-1,23	53,36	53,73	48,77	48,36
УТЗ-17	УТЗ-18	29,63	0,13	0,13	6,92	-6,92	53,36	54,29	49,31	48,36
УТЗ-18	Разв.3-12	34,25	0,11	0,11	6,23	-6,23	54,29	53,77	48,82	49,31
Разв.3-12	Административный корпус	7,63	0,05	0,05	1,92	-1,92	53,77	53,91	49,02	48,82
Разв.3-12	Родильное отделение	32,73	0,07	0,07	4,31	-4,31	53,77	52,59	47,80	48,82
УТЗ-18	задв.	33,56	0,05	0,05	0,69	-0,69	54,29	54,83	49,89	49,31
УТЗ-11	УТЗ-19	128,00	0,41	0,41	113,17	-110,73	48,55	48,01	41,92	42,42
УТЗ-19	улица Яна Фабрициуса, 45	168,59	0,07	0,07	2,50	-2,50	48,01	47,13	41,44	41,92
УТЗ-19	УТЗ-20	91,85	0,41	0,41	110,67	-108,23	48,01	52,71	46,66	41,92
УТЗ-20	улица Яна Фабрициуса, 4 Спортк	53,44	0,13	0,13	14,23	-13,58	52,71	52,27	46,37	46,66
УТЗ-20	УТЗ-21	104,66	0,41	0,41	96,44	-94,66	52,71	53,58	47,55	46,66
УТЗ-21	УТЗ-22	145,45	0,41	0,41	94,90	-93,12	53,58	52,34	46,35	47,55
УТЗ-22	Разв.3-9	7,82	0,08	0,08	15,92	-15,92	52,34	52,05	46,34	46,35

Наименование начала участка	Наименование конца участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Внутренний диаметр обратного трубопровода, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч	Давление в начале подающего, м	Давление в конце подающего, м	Давление в начале обратного, м	Давление в конце обратного, м
Разв.3-9	улица Горького, 7	9,85	0,08	0,08	9,19	-9,19	52,05	51,90	46,31	46,34
Разв.3-9	улица Гоголя, 6	52,34	0,08	0,08	6,73	-6,73	52,05	50,14	44,78	46,34
УТ3-22	УТ3-23	60,05	0,41	0,41	78,98	-77,19	52,34	52,51	46,53	46,35
УТ3-23	Разв.3-8	11,23	0,41	0,41	78,32	-76,54	52,51	52,74	46,76	46,53
Разв.3-8	УТ3-24	199,95	0,15	0,15	22,22	-21,40	52,74	55,27	49,84	46,76
УТ3-24	Разв.3-7	56,74	0,08	0,08	10,07	-10,07	55,27	56,16	51,56	49,84
Разв.3-7	улица Чехова, 18А	6,28	0,05	0,05	5,38	-5,38	56,16	56,03	51,81	51,56
Разв.3-7	Разв.3-6	15,08	0,08	0,08	4,68	-4,68	56,16	56,39	51,85	51,56
Разв.3-6	улица Чехова, 20А	47,73	0,05	0,05	4,68	-4,68	56,39	55,93	53,53	51,85
УТ3-24	УТ3-23	19,34	0,15	0,15	12,15	-11,33	55,27	55,15	49,74	49,84
УТ3-23	улица Чехова, 9А Д/сад №11	43,34	0,08	0,08	6,61	-5,80	55,15	54,49	49,32	49,74
УТ3-23	улица Чехова, 20	181,63	0,08	0,08	5,54	-5,54	55,15	54,60	50,00	49,74
Разв.3-8	УТ3-25	44,18	0,41	0,41	56,11	-55,14	52,74	53,74	47,76	46,76
УТ3-25	Разв.3-5	11,03	0,08	0,08	15,35	-15,35	53,74	52,99	47,39	47,76
Разв.3-5	улица Гоголя, 4	9,70	0,08	0,08	9,42	-9,42	52,99	52,75	47,27	47,39
Разв.3-5	улица Гоголя, 2	44,70	0,08	0,08	5,92	-5,92	52,99	50,71	45,33	47,39
УТ3-25	УТ3-26	49,23	0,41	0,41	40,76	-39,79	53,74	56,60	50,62	47,76
УТ3-26	УТ3-27	58,08	0,15	0,15	20,99	-20,02	56,60	54,35	48,51	50,62
УТ3-27	УТ3-28	150,99	0,15	0,15	20,99	-20,02	54,35	52,58	47,12	48,51
УТ3-28	улица Гоголя, 5 СОШ №3	64,36	0,08	0,08	20,99	-20,02	52,58	47,45	45,89	47,12
УТ3-26	П	105,30	0,41	0,41	19,77	-19,77	56,60	59,14	53,16	50,62
П	УТ	144,92	0,41	0,41	19,77	-19,77	59,14	56,93	50,96	53,16
УТ	УТ3-29	335,84	0,21	0,21	19,77	-19,77	56,93	54,94	49,11	50,96
УТ3-29	Морская улица, 1	14,50	0,05	0,05	1,46	-1,46	54,94	54,16	48,43	49,11
УТ4	УТ4-1	158,48	0,08	0,08	2,58	-2,58	47,76	53,65	50,33	44,28
УТ4-1	Разв.3-4	35,92	0,05	0,05	2,58	-2,58	53,65	51,18	48,35	50,33
Разв.3-4	Морская улица, 6	15,89	0,05	0,05	2,58	-2,58	51,18	54,00	51,39	48,35
Разв.3-11	Физкультурная улица, 17	30,16	0,03	0,03	0,54	-0,54	52,32	51,84	47,13	47,10
УТ3-21	улица Горького, 9	159,92	0,06	0,06	1,54	-1,54	53,58	53,31	47,55	47,55
УТ3-23	улица Горького, 2	35,50	0,03	0,03	0,65	-0,65	52,51	52,63	47,53	46,53

Наименование начала участка	Наименование конца участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Внутренний диаметр обратного трубопровода, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч	Давление в начале подающего, м	Давление в конце подающего, м	Давление в начале обратного, м	Давление в конце обратного, м
УТ3-29	УТ3-34	235,16	0,09	0,09	9,54	-9,54	54,94	51,84	47,81	49,11
УТ3-34	Морская улица, 3	22,69	0,05	0,05	2,58	-2,58	51,84	51,77	48,24	47,81
УТ3-34	Морская улица, 7	22,90	0,05	0,05	1,46	-1,46	51,84	51,05	47,19	47,81
УТ3-34	УТ3-35	170,72	0,09	0,09	5,50	-5,50	51,84	49,02	45,43	47,81
УТ3-35	Морская улица, 11	23,13	0,05	0,05	1,46	-1,46	49,02	49,06	45,64	45,43
УТ3-35	Морская улица, 15	21,58	0,05	0,05	1,46	-1,46	49,02	48,59	45,15	45,43
УТ3-29	УТ3-30	179,16	0,09	0,09	8,77	-8,77	54,94	52,50	47,83	49,11
УТ3-30	Морская улица, 5	17,33	0,05	0,05	1,46	-1,46	52,50	51,62	47,08	47,83
УТ3-30	УТ3-31	10,84	0,08	0,08	7,31	-7,31	52,50	52,21	47,64	47,83
УТ3-31	Морская улица, 9	13,41	0,05	0,05	1,46	-1,46	52,21	51,37	46,89	47,64
УТ3-31	УТ3-32	62,61	0,08	0,08	5,85	-5,85	52,21	52,23	48,02	47,64
УТ3-32	Морская улица, 13	19,81	0,05	0,05	1,46	-1,46	52,23	51,44	47,37	48,02
УТ3-32	Морская улица, 15	21,56	0,05	0,05	1,46	-1,46	52,23	51,51	47,45	48,02
УТ3-32	УТ3-33	118,34	0,07	0,07	2,92	-2,92	52,23	52,15	48,44	48,02
УТ3-33	Морская улица, 19	20,17	0,05	0,05	1,46	-1,46	52,15	51,32	47,75	48,44
УТ3-33	Морская улица, 21	22,72	0,05	0,05	1,46	-1,46	52,15	51,21	47,66	48,44
УТ3-35	УТ4	96,67	0,08	0,08	2,58	-2,58	49,02	47,76	44,28	45,43
зав.	УТ3-5	64,14	0,41	0,41	188,60	-185,31	48,47	49,48	43,28	42,21
зав.	Пищеблок	12,23	0,05	0,05	0,69	-0,69	54,83	54,86	49,92	49,89
Разв.3-11	Гараж	12,12	0,05	0,05	1,77	-1,77	52,32	52,18	47,04	47,10
Модульная котельная										
Модульная Котельная Горнозаводск	Уз.2	156,24	0,36	0,36	326,88	-325,48	78,00	76,77	49,72	50,00
Уз.2	Горнозаводск, Центральная улиц	12,78	0,05	0,05	8,11	-8,09	76,77	76,57	50,97	49,72
Уз.2	Уз.3	84,92	0,36	0,36	318,73	-317,43	76,77	77,09	50,53	49,72
Уз.3	МУП "ГУК" (гараж)	49,58	0,05	0,05	1,00	-1,00	77,09	77,55	51,08	50,53
Уз.3	Пожарная часть	86,34	0,05	0,05	0,88	-0,88	77,09	78,14	51,70	50,53
Уз.3	Уз.4	89,83	0,36	0,36	316,83	-315,57	77,09	76,80	50,75	50,53
Уз.4	Горнозаводск, Шахтовая улица,	7,68	0,05	0,05	3,10	-3,10	76,80	76,67	50,75	50,75

Наименование начала участка	Наименование конца участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Внутренний диаметр обратного трубопровода, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч	Давление в начале подающего, м	Давление в конце подающего, м	Давление в начале обратного, м	Давление в конце обратного, м
Уз.4	Уз.5	23,06	0,36	0,36	313,70	-312,49	76,80	77,06	51,15	50,75
Уз.5	Уз.6	26,97	0,05	0,05	6,26	-6,25	77,06	76,36	52,27	51,15
Уз.6	Горнозаводск, Шахтовая улица,	21,28	0,05	0,05	3,07	-3,07	76,36	75,94	52,20	52,27
Уз.6	Горнозаводск, Шахтовая улица,	51,48	0,05	0,05	3,19	-3,18	76,36	75,96	52,77	52,27
Уз.5	Уз.А6	14,42	0,36	0,36	307,44	-306,25	77,06	77,40	51,56	51,15
Уз.А6	Уз.7	142,01	0,36	0,36	306,80	-305,62	77,40	76,14	51,07	51,56
Уз.7	Горнозаводск, Центральная улиц	19,44	0,10	0,10	9,11	-9,09	76,14	76,15	51,14	51,07
Уз.7	Горнозаводск, улица Шахтовая,	54,61	0,05	0,05	0,61	-0,60	76,14	77,50	52,45	51,07
Уз.7	Валерия	17,69	0,04	0,04	0,16	-0,15	76,14	76,69	51,62	51,07
Уз.7	Уз.8	96,58	0,36	0,36	296,90	-295,81	76,14	74,20	49,61	51,07
Уз.8	Уз.9	77,66	0,21	0,21	31,62	-31,54	74,20	73,66	49,14	49,61
Уз.9	Уз.10	25,12	0,08	0,08	15,11	-15,08	73,66	73,62	49,84	49,14
Уз.10	Горнозаводск, Центральная улиц	15,82	0,08	0,08	6,65	-6,63	73,62	73,79	50,10	49,84
Уз.10	Горнозаводск, Центральная улиц	19,35	0,08	0,08	8,46	-8,45	73,62	73,28	49,68	49,84
Уз.9	Уз.11	65,89	0,15	0,15	16,51	-16,47	73,66	73,26	48,84	49,14
Уз.11	Горнозаводск, Аргёмовская улиц	10,52	0,08	0,08	8,69	-8,68	73,26	73,01	48,69	48,84
Уз.11	Уз.А12	61,83	0,10	0,10	7,81	-7,79	73,26	74,81	50,56	48,84
Уз.А12	Уз.А5	12,88	0,08	0,08	7,81	-7,79	74,81	75,34	51,19	50,56
Уз.А5	Горнозаводск, Центральная улиц	13,26	0,08	0,08	7,81	-7,79	75,34	75,64	51,60	51,19
Уз.8	Уз.12	33,47	0,36	0,36	265,26	-264,29	74,20	74,58	50,12	49,61
Уз.12	Уз.13	21,53	0,36	0,36	265,25	-264,30	74,58	74,83	50,46	50,12
Уз.13	Уз.14	9,46	0,15	0,15	27,69	-27,64	74,83	74,68	50,35	50,46
Уз.14	Горнозаводск, Аргёмовская улиц	9,63	0,08	0,08	13,78	-13,75	74,68	74,46	50,36	50,35
Уз.14	Уз.15	90,74	0,10	0,10	13,92	-13,89	74,68	73,30	49,76	50,35

Наименование начала участка	Наименование конца участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Внутренний диаметр обратного трубопровода, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч	Давление в начале подающего, м	Давление в конце подающего, м	Давление в начале обратного, м	Давление в конце обратного, м
Уз.15	Горнозаводск, Артёмовская улиц	14,09	0,08	0,08	6,84	-6,83	73,30	73,31	49,86	49,76
Уз.15	Горнозаводск, Артёмовская улиц	46,03	0,08	0,08	7,08	-7,06	73,30	73,26	50,02	49,76
Уз.13	Уз.16	26,35	0,36	0,36	237,55	-236,67	74,83	75,76	51,47	50,46
Уз.16	Уз.16.3	68,17	0,26	0,26	172,33	-171,65	75,76	76,66	52,99	51,47
Уз.16.3	Горнозаводск, Шахтовая улица,	17,26	0,05	0,05	0,54	-0,54	76,66	76,00	52,34	52,99
Уз.16.3	Уз.22	36,93	0,26	0,26	171,77	-171,11	76,66	76,71	53,37	52,99
Уз.22	Уз.23	35,95	0,15	0,15	21,48	-21,41	76,71	76,31	53,07	53,37
Уз.22	Уз. б/н	100,65	0,26	0,26	150,29	-149,71	76,71	78,38	55,74	53,37
Уз.23	Уз.24	69,55	0,10	0,10	19,52	-19,48	76,31	73,52	51,34	53,07
Уз.24	Горнозаводск, Шахтовая улица,	20,92	0,08	0,08	9,33	-9,31	73,52	72,60	50,66	51,34
Уз.24	м-н Лана	24,08	0,05	0,05	0,44	-0,44	73,52	73,07	50,91	51,34
Уз.24	м-н Золушка	69,41	0,05	0,05	0,37	-0,37	73,52	73,51	51,35	51,34
Уз.24	Горнозаводск, Шахтовая улица,	32,59	0,08	0,08	9,38	-9,36	73,52	73,87	52,07	51,34
Уз.23	Уз.22.4	164,75	0,15	0,15	1,96	-1,93	76,31	77,58	54,34	53,07
Уз.22.4	Уз.А1	13,23	0,05	0,05	0,23	-0,23	77,58	77,31	54,07	54,34
Уз.А1	Школа	8,95	0,05	0,05	0,23	-0,23	77,31	77,56	54,32	54,07
Уз.22.4	Уз.22.3	63,74	0,15	0,15	1,72	-1,70	77,58	78,54	55,30	54,34
Уз.22.3	Труды	6,73	0,05	0,05	0,16	-0,16	78,54	78,43	55,19	55,30
Уз.22.3	Уз.22.2	13,73	0,15	0,15	1,56	-1,55	78,54	78,73	55,49	55,30
Уз.22.2	Школа	13,55	0,15	0,15	0,23	-0,23	78,73	78,98	55,74	55,49
Уз.22.2	Уз.22.1	27,86	0,15	0,15	1,32	-1,32	78,73	79,09	55,85	55,49
Уз.22.1	Тир	33,64	0,05	0,05	1,09	-1,09	79,09	78,74	55,57	55,85
Уз.22.1	Школа	18,65	0,15	0,15	0,23	-0,23	79,09	78,73	55,49	55,85
Уз.16	Уз.16.1	125,77	0,21	0,21	65,21	-65,03	75,76	73,75	49,99	51,47
Уз.16.1	Уз.16.2	36,24	0,08	0,08	4,76	-4,75	73,75	75,04	51,39	49,99
Уз.16.2	Горнозаводск, Артёмовская улиц	27,28	0,08	0,08	4,76	-4,75	75,04	75,56	51,99	51,39
Уз.16.1	Уз.17	38,83	0,21	0,21	60,44	-60,29	73,75	73,07	49,45	49,99

Наименование начала участка	Наименование конца участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Внутренний диаметр обратного трубопровода, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч	Давление в начале подающего, м	Давление в конце подающего, м	Давление в начале обратного, м	Давление в конце обратного, м
Уз.17	Уз.18	94,47	0,21	0,21	29,61	-29,53	73,07	73,83	50,30	49,45
Уз.18	Горнозаводск, Коммунальная ули	9,52	0,08	0,08	7,18	-7,16	73,83	73,62	50,15	50,30
Уз.18	Уз.19	68,00	0,15	0,15	22,42	-22,38	73,83	74,75	51,40	50,30
Уз.19	Горнозаводск, Коммунальная ули	5,08	0,05	0,05	7,28	-7,27	74,75	74,58	51,70	51,40
Уз.19	Уз.19.1	27,94	0,10	0,10	15,14	-15,11	74,75	75,13	52,07	51,40
Уз.19.1	Горнозаводск, Коммунальная ули	6,86	0,05	0,05	7,36	-7,35	75,13	74,94	52,52	52,07
Уз.19.1	Старт	25,85	0,08	0,08	0,09	-0,09	75,13	75,22	52,16	52,07
Уз.19.1	Горнозаводск, Коммунальная ули	79,52	0,08	0,08	7,69	-7,68	75,13	76,61	54,16	52,07
Уз.17	Уз.20	62,61	0,21	0,21	30,83	-30,76	73,07	73,72	50,16	49,45
Уз.20	Уз.21	19,14	0,10	0,10	22,00	-21,96	73,72	73,50	50,36	50,16
Уз.21	Горнозаводск, Коммунальная ули	8,80	0,05	0,05	11,19	-11,17	73,50	72,88	51,66	50,36
Уз.21	Уз.А4	10,98	0,08	0,08	10,81	-10,79	73,50	73,43	50,46	50,36
Уз.А4	Горнозаводск, Коммунальная ули	26,94	0,08	0,08	10,81	-10,79	73,43	73,21	50,65	50,46
Уз.20	Уз.А11	29,45	0,10	0,10	8,82	-8,81	73,72	74,69	51,24	50,16
Уз.А11	Горнозаводск, Коммунальная ули	19,91	0,08	0,08	8,82	-8,81	74,69	75,05	51,80	51,24
Уз. б/н	Уз.61а	205,81	0,26	0,26	150,28	-149,73	78,38	75,31	54,10	55,74
Уз.61а	Уз.27	35,75	0,08	0,08	9,05	-9,03	75,31	75,17	54,34	54,10
Уз.27	Горнозаводск, Шахтовая улица,	12,21	0,08	0,08	6,87	-6,85	75,17	75,37	54,61	54,34
Уз.27	Горнозаводск, Шахтовая улица,	40,05	0,07	0,07	2,18	-2,18	75,17	75,06	54,29	54,34
Уз.61а	Уз.28	85,17	0,26	0,26	141,20	-140,72	75,31	73,66	52,97	54,10
Уз.28	Уз.29	22,19	0,21	0,21	69,15	-68,90	73,66	73,83	53,24	52,97
Уз.29	Горнозаводск, Шахтовая улица,	9,97	0,08	0,08	3,16	-3,16	73,83	73,69	53,12	53,24
Уз.29	Горнозаводск, Шахтовая улица,	26,55	0,08	0,08	5,99	-5,98	73,83	74,11	53,65	53,24

Наименование начала участка	Наименование конца участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Внутренний диаметр обратного трубопровода, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч	Давление в начале подающего, м	Давление в конце подающего, м	Давление в начале обратного, м	Давление в конце обратного, м
Уз.29	Уз.31	97,78	0,21	0,21	59,99	-59,77	73,83	73,00	52,77	53,24
Уз.31	Горнозаводск, Шахтовая улица,	19,84	0,05	0,05	3,23	-3,23	73,00	72,65	52,78	52,77
Уз.31	Уз.32	31,19	0,21	0,21	56,75	-56,55	73,00	72,56	52,43	52,77
Уз.32	Уз.33	55,87	0,08	0,08	11,64	-11,62	72,56	71,57	52,41	52,43
Уз.33	Общежитие СПЦ №5	11,46	0,05	0,05	3,11	-3,11	71,57	71,47	52,50	52,41
Уз.33	Горнозаводск, Советская улица,	13,70	0,08	0,08	5,09	-5,08	71,57	70,94	51,83	52,41
Уз.33	Горнозаводск, Советская улица,	54,85	0,08	0,08	3,44	-3,43	71,57	70,44	51,37	52,41
Уз.32	Уз.А9	181,13	0,21	0,21	45,11	-44,94	72,56	72,75	52,98	52,43
Уз.А9	Уз.37	127,20	0,21	0,21	45,09	-44,95	72,75	72,78	53,27	52,98
Уз.37	Горнозаводск, улица Чайковского	55,05	0,10	0,10	8,21	-8,20	72,78	73,13	53,79	53,27
Уз.37	Уз.38	62,97	0,15	0,15	10,93	-10,90	72,78	72,31	52,84	53,27
Уз.40	Производственное помещение	24,07	0,05	0,05	1,12	-1,12	71,52	71,42	52,21	52,25
Уз.40	Горнозаводск, Советская улица,	61,62	0,08	0,08	6,52	-6,51	71,52	71,08	52,15	52,25
Уз.37	Уз.А2	67,99	0,26	0,26	25,95	-25,87	72,78	73,44	53,95	53,27
Уз.41	Уз.А8	78,62	0,15	0,15	3,05	-3,04	67,48	70,52	58,05	55,01
Уз.А7	Горнозаводск, Советская улица,	30,70	0,08	0,08	8,93	-8,92	63,30	61,40	49,31	50,91
Уз.А7	Горнозаводск, Советская улица,	48,53	0,08	0,08	7,74	-7,73	63,30	56,96	44,93	50,91
Уз.28	Уз.48	157,51	0,21	0,21	72,04	-71,83	73,66	73,47	53,60	52,97
Уз.48	Горнозаводск, Кольцевая улица,	21,34	0,10	0,10	3,03	-3,03	73,47	73,91	54,04	53,60
Уз.48	Уз.49	45,47	0,21	0,21	69,00	-68,82	73,47	72,40	52,73	53,60
Уз.49	Горнозаводск, Советская улица,	37,84	0,08	0,08	6,98	-6,96	72,40	72,13	52,70	52,73
Уз.49	Уз.50	14,77	0,21	0,21	62,01	-61,85	72,40	71,62	52,01	52,73
Уз.50	Уз.50(2)	64,54	0,08	0,08	10,12	-10,10	71,62	72,58	53,83	52,01

Наименование начала участка	Наименование конца участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Внутренний диаметр обратного трубопровода, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч	Давление в начале подающего, м	Давление в конце подающего, м	Давление в начале обратного, м	Давление в конце обратного, м
Уз.50(2)	Горнозаводск, Советская улица,	4,81	0,08	0,08	9,50	-9,48	72,58	72,54	53,85	53,83
Уз.50(2)	Горнозаводск, Советская улица,	63,68	0,08	0,08	0,62	-0,61	72,58	72,78	54,03	53,83
Уз.50	Уз.51	38,58	0,21	0,21	51,90	-51,76	71,62	70,15	50,65	52,01
Уз.51	Уз.52	25,53	0,15	0,15	16,75	-16,72	70,15	69,80	50,33	50,65
Уз.52	Горнозаводск, Советская улица,	6,28	0,08	0,08	6,71	-6,70	69,80	69,70	50,27	50,33
Уз.52	Уз.52(2)	7,13	0,08	0,08	10,04	-10,02	69,80	70,24	50,87	50,33
Уз.52(2)	Горнозаводск, Советская улица,	32,83	0,08	0,08	10,04	-10,02	70,24	70,41	51,46	50,87
Уз.51	Уз.111	98,93	0,21	0,21	35,14	-35,04	70,15	72,13	52,76	50,65
Уз.54	Уз.53	20,46	0,08	0,08	16,32	-16,29	72,29	71,68	53,07	52,98
Уз.53	Горнозаводск, Советская улица,	19,44	0,08	0,08	7,20	-7,18	71,68	72,95	54,46	53,07
Уз.53	Горнозаводск, Советская улица,	37,79	0,08	0,08	9,13	-9,11	71,68	71,89	53,68	53,07
Уз.54	Уз.55	65,56	0,10	0,10	18,20	-18,16	72,29	70,96	52,63	52,98
Уз.55	ТК2	31,40	0,08	0,08	7,27	-7,25	70,96	71,05	52,94	52,63
ТК2	Горнозаводск, Советская улица,	20,99	0,08	0,08	1,67	-1,66	71,05	71,47	53,36	52,94
ТК2	Уз.62(2)	40,20	0,08	0,08	5,60	-5,59	71,05	71,47	53,52	52,94
Уз.62(2)	Горнозаводск, Советская улица,	5,76	0,08	0,08	2,70	-2,69	71,47	71,56	53,61	53,52
Уз.62(2)	Уз.62	31,18	0,08	0,08	2,90	-2,89	71,47	72,21	54,29	53,52
Уз.62	Горнозаводск, Советская улица,	25,93	0,08	0,08	2,90	-2,90	72,21	72,21	54,32	54,29
Уз.55	ТК3	42,97	0,08	0,08	10,93	-10,91	70,96	71,85	54,18	52,63
ТК3	Уз.57	46,42	0,08	0,08	5,40	-5,39	71,85	70,80	53,31	54,18
Уз.57	Горнозаводск, Советская улица,	6,83	0,08	0,08	1,27	-1,26	70,80	70,73	53,24	53,31
Уз.57	Уз.60	15,86	0,08	0,08	4,13	-4,12	70,80	70,97	53,51	53,31
Уз.60	Горнозаводск, Советская улица,	8,02	0,08	0,08	1,30	-1,29	70,97	70,89	53,43	53,51

Наименование начала участка	Наименование конца участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Внутренний диаметр обратного трубопровода, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч	Давление в начале подающего, м	Давление в конце подающего, м	Давление в начале обратного, м	Давление в конце обратного, м
Уз.60	Уз.60а	16,87	0,08	0,08	2,84	-2,83	70,97	71,16	53,72	53,51
Уз.60а	Горнозаводск, Советская улица,	6,57	0,08	0,08	1,41	-1,41	71,16	71,22	53,78	53,72
Уз.60а	Уз.60а(2)	15,07	0,08	0,08	1,42	-1,42	71,16	71,32	53,88	53,72
Уз.60а(2)	Горнозаводск, Советская улица,	7,11	0,08	0,08	1,42	-1,42	71,32	71,40	53,96	53,88
ТКЗ	Уз.58	39,12	0,08	0,08	5,53	-5,52	71,85	72,48	54,97	54,18
Уз.58	Горнозаводск, Советская улица,	8,31	0,08	0,08	1,35	-1,34	72,48	71,00	53,49	54,97
Уз.58	Уз.58(2)	15,57	0,08	0,08	4,19	-4,18	72,48	72,15	54,67	54,97
Уз.58(2)	Горнозаводск, Советская улица,	8,31	0,08	0,08	1,37	-1,37	72,15	72,37	54,89	54,67
Уз.58(2)	Уз.63	21,70	0,08	0,08	2,82	-2,81	72,15	71,33	53,87	54,67
Уз.63	Горнозаводск, Советская улица,	10,17	0,08	0,08	2,82	-2,81	71,33	71,33	53,88	53,87
Уз.А8	Горнозаводск, Советская улица,	54,87	0,08	0,08	3,05	-3,04	70,52	70,65	58,26	58,05
Уз.38	Уз.40	76,64	0,10	0,10	7,64	-7,63	72,31	71,52	52,25	52,84
Уз.38	Горнозаводск, Советская улица,	30,41	0,08	0,08	3,28	-3,28	72,31	72,18	52,75	52,84
Уз.41	Уз.А7	45,35	0,15	0,15	16,68	-16,64	67,48	63,30	50,91	55,01
Уз.А3	Уз.41	50,33	0,08	0,08	19,73	-19,68	70,11	67,48	55,01	55,13
Уз.А3	Горнозаводск, Советская улица,	10,37	0,05	0,05	2,91	-2,90	70,11	70,23	55,39	55,13
Уз.А10	Уз.А3	66,13	0,08	0,08	22,64	-22,59	72,67	70,11	55,13	53,32
Уз.А10	Горнозаводск, Советская улица,	9,69	0,08	0,08	3,30	-3,29	72,67	72,75	53,42	53,32
Уз.А2	Уз.А10	38,35	0,15	0,15	25,94	-25,88	73,44	72,67	53,32	53,95
Уз.А6	Горнозаводск, Шахтовая улица,	28,77	0,08	0,08	0,63	-0,63	77,40	77,06	51,22	51,56
Уз.111	Уз.54	53,27	0,21	0,21	34,52	-34,44	72,13	72,29	52,98	52,76
Уз.111	Горнозаводск, Советская улица,	11,96	0,08	0,08	0,61	-0,61	72,13	72,00	52,63	52,76
Котельная № 12										

Наименование начала участка	Наименование конца участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Внутренний диаметр обратного трубопровода, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч	Давление в начале подающего, м	Давление в конце подающего, м	Давление в начале обратного, м	Давление в конце обратного, м
Котельная №12	Разв.-1	53,36	0,10	0,10	23,18	-23,12	40,00	43,11	12,48	8,00
Разв.-1	Гараж	29,39	0,05	0,05	0,72	-0,72	43,11	40,95	10,35	12,48
Разв.-1	Разв.-2	60,62	0,10	0,10	22,46	-22,41	43,11	44,59	15,42	12,48
Разв.-2	Горнозаводск, Кирпичная улица	25,40	0,10	0,10	9,69	-9,67	44,59	44,21	15,16	15,42
Разв.-2	Разв.-3	33,18	0,10	0,10	12,77	-12,73	44,59	44,88	15,97	15,42
Разв.-3	Спальный корпус	60,65	0,10	0,10	3,64	-3,63	44,88	44,97	16,10	15,97
Разв.-3	Разв.-4	35,46	0,10	0,10	9,13	-9,11	44,88	44,56	15,79	15,97
Разв.-4	Горнозаводск, Кирпичная улица	62,43	0,07	0,07	5,47	-5,46	44,56	44,53	16,40	15,79
Разв.-4	КОС-60	192,59	0,07	0,07	3,66	-3,65	44,56	47,19	19,30	15,79
Котельная с. Шебунино										
Уз. 1	Шебунино, Горная, 11 Насосная	20,32	0,10	0,10	0,07	-0,07	41,79	42,36	36,88	36,31
Уз. 1	Шебунино, Береговая, 29 База Ж	83,23	0,05	0,05	1,50	-1,50	41,79	42,77	37,63	36,31
Уз. 1	Уз. 2	29,87	0,13	0,13	16,52	-16,47	41,79	40,86	35,50	36,31
Уз. 2	Шебунино, Гоная, 9	45,46	0,05	0,05	2,88	-2,88	40,86	42,08	37,38	35,50
Уз. 2	Уз. 3	45,92	0,13	0,13	13,63	-13,59	40,86	37,12	31,88	35,50
Уз. 3	Шебунино, Дачная улица, 2	62,44	0,10	0,10	6,97	-6,96	37,12	37,32	32,22	31,88
Уз. 3	Уз. 13	150,96	0,13	0,13	6,66	-6,64	37,12	18,32	13,18	31,88
Уз. 13	Шебунино, Горная улица, 28	79,28	0,10	0,10	6,66	-6,64	18,32	10,15	5,17	13,18
Уз. 1	Уз. 4	133,65	0,15	0,15	46,19	-46,06	41,79	40,10	36,17	36,31
Уз. 4	Шебунино, Дачная улица, 1А	25,65	0,05	0,05	1,08	-1,07	40,10	39,35	35,47	36,17
Уз. 4	Уз. 5	61,72	0,15	0,15	45,11	-44,99	40,10	38,46	35,21	36,17
Уз. 5	Шебунино, Дачная улица, 1 М-н	21,31	0,05	0,05	1,23	-1,23	38,46	37,15	33,96	35,21
Уз. 5	Уз. 6	90,27	0,15	0,15	43,88	-43,76	38,46	37,69	35,40	35,21

Наименование начала участка	Наименование конца участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Внутренний диаметр обратного трубопровода, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч	Давление в начале подающего, м	Давление в конце подающего, м	Давление в начале обратного, м	Давление в конце обратного, м
Уз. 6	Шебунино, Дачная улица, 4А	11,18	0,05	0,05	3,43	-3,42	37,69	37,80	35,73	35,40
Уз. 6	Уз. 7	67,55	0,15	0,15	40,45	-40,35	37,69	36,58	34,89	35,40
Уз. 7	Шебунино, Дачная улица, 5	17,35	0,10	0,10	6,79	-6,78	36,58	37,13	35,48	34,89
Уз. 7	Уз. 8	9,27	0,15	0,15	33,66	-33,57	36,58	36,37	34,74	34,89
Уз. 8	Шебунино, 1-й Дачный пер., 1	20,62	0,10	0,10	7,46	-7,44	36,37	35,93	34,34	34,74
Уз. 8	Уз. 9	55,31	0,15	0,15	26,20	-26,13	36,37	35,41	33,98	34,74
Уз. 9	Шебунино, Дачная улица, 13	14,66	0,05	0,05	3,69	-3,68	35,41	35,68	34,60	33,98
Уз. 9	Уз. 10	9,25	0,15	0,15	22,51	-22,45	35,41	35,29	33,88	33,98
Уз. 10	Шебунино, 1-й Дачный пер., 2	21,26	0,10	0,10	7,28	-7,26	35,29	35,07	33,72	33,88
Уз. 10	Уз. 11	91,18	0,15	0,15	15,23	-15,19	35,29	32,52	31,23	33,88
Уз. 11	Шебунино, Дачная улица, 9	17,75	0,10	0,10	8,50	-8,48	32,52	31,61	30,38	31,23
Уз. 11	Уз. 12	48,41	0,15	0,15	6,73	-6,71	32,52	29,63	28,36	31,23
Уз. 12	Шебунино, Дачная улица, 11	20,87	0,10	0,10	6,73	-6,72	29,63	31,22	29,99	28,36
Котельная Шебунино	Уз. 1	23,10	0,15	0,15	64,28	-64,09	41,00	41,79	36,31	35,00